

Nachweis

Schließzylinder für Schlösser gemäß EN 1303:2015



Prüfbericht

Nr. 24-003305-PR01

(PB-G04-03-de-01)

Auftraggeber	DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG Wesseling Str. 10-16 50321 Brühl Deutschland	
Produkt	Profil-Doppelzylinder	
Bezeichnung	DOM rs Terra	
Leistungsrelevante Produktdetails	Zylinderlänge:	60 mm (30/30) mm
	Material Zylindergehäuse:	CuZn39Pb3
	Material Zylinderkern:	CuZn39Pb3
	Ø Zylinderkern:	13 mm
	Zuhaltungen:	12 Stück
	Bohrschutz:	im Profilzylinder
Besonderheiten	Abweichend des vollständigen Klassifizierungssystems der EN 1303:2015 wurde lediglich die Anforderung hinsichtlich der Feuer- und Rauchwiderstandsfähigkeit bewertet.	
Ergebnis	Der Schließzylinder erfüllt die Anforderungen bezüglich der Feuer- und Rauchwiderstandsfähigkeit Klasse B gemäß EN 1303:2015, Anhang A	

Grundlagen

EN 1303:2015

Prüfnorm:

EN 1303:2015

Entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Anforderungen von Profilzylinder nach EN 1303:2015.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/ beschriebenen Probekörper. Die Klassifizierung gilt so lange das Produkt unverändert ist und die o.g. Grundlagen sich nicht geändert haben. Das Ergebnis kann unter Beachtung entsprechender Festlegungen der Produktnorm in Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden. Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mit ift-Prüfdokumentationen". Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insgesamt 10 Seiten.

ift Rosenheim
09.09.2024

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

Erwin Heimbuchner
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik